

平成24年度神泉一般廃棄物最終処分場

地下水質検査結果

(単位：mg/ℓ)

採取場所		処分場下流池尻川		池尻川の上流	基準値 (1ℓ当り)
		平成24年5月30日	平成25年3月15日	平成24年10月24日	
採取年月日		平成24年6月11日	平成25年3月25日	平成24年11月2日	
結果の得られた日		平成24年6月11日	平成25年3月25日	平成24年11月2日	
1	アルキル水銀	不検出<0.0005	不検出<0.0005	不検出<0.0005	検出されないこと
2	全水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005mg以下
3	カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.01mg以下
4	鉛	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg以下
5	六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg以下
6	砒素	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg以下
7	全シアン	不検出<0.01	不検出<0.01	不検出<0.01	検出されないこと
8	PCB (ポリ塩化ビフェニル)	不検出<0.0005	不検出<0.0005	不検出<0.0005	検出されないこと
9	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg以下
10	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01mg以下
11	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg以下
12	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg以下
13	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg以下
14	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg以下
15	γ-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg以下
16	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1mg以下
17	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006mg以下
18	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg以下
19	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006mg以下
20	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg以下
21	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg以下
22	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg以下
23	セレン	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg以下