

平成30年度神泉一般廃棄物最終処分場

地下水質検査結果

(単位: mg/l)

| 採取場所 | | 処分場下流池尻川 | 処分場下流池尻川 | 基準値 (1ℓ当り) |
|----------|-----------------|------------|-------------|---------------|
| 採取年月日 | | 平成30年5月30日 | 平成30年11月27日 | |
| 結果の得られた日 | | 平成30年6月8日 | 平成30年12月7日 | |
| 1 | アルキル水銀 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと |
| 2 | 全水銀 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005mg以下 |
| 3 | カドミウム | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg以下 |
| 4 | 鉛 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg以下 |
| 5 | 六価クロム | <0.005 | <0.005 | 0.05mg以下 |
| 6 | 砒素 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg以下 |
| 7 | 全シアン | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと |
| 8 | PCB (ポリ塩化ビフェニル) | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと |
| 9 | トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | 0.01mg以下 |
| 10 | テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | 0.01mg以下 |
| 11 | ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | 0.02mg以下 |
| 12 | 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg以下 |
| 13 | 1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | 0.004mg以下 |
| 14 | 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | 0.1mg以下 |
| 15 | 1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | 0.04mg以下 |
| 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | 1mg以下 |
| 17 | 1,1,2-トリクロロエタン | <0.0006 | <0.0006 | 0.006mg以下 |
| 18 | 1,3-ジクロロプロペン | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg以下 |
| 19 | チウラム | <0.0006 | <0.0006 | 0.006mg以下 |
| 20 | シマジン | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg以下 |
| 21 | チオベンカルブ | <0.002 | <0.002 | 0.02mg以下 |
| 22 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | 0.01mg以下 |
| 23 | セレン | <0.001 | <0.001 | 0.01mg以下 |
| 24 | 塩化ビニルモノマー | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg以下 |
| 25 | 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | 0.05mg以下 |