

令和4年度神泉一般廃棄物最終処分場

地下水質検査結果

(単位：mg/ℓ)

採取場所		処分場下流池尻川	処分場下流池尻川	基準値 (1ℓ当り)
採取年月日		令和4年6月29日		
結果の得られた日		令和4年7月6日		
1	アルキル水銀	不検出<0.0005		検出されないこと
2	全水銀	<0.0005		0.0005mg以下
3	カドミウム	<0.0003		0.003mg以下
4	鉛	<0.001		0.01mg以下
5	六価クロム	<0.005		0.05mg以下
6	砒素	<0.001		0.01mg以下
7	全シアン	不検出<0.1		検出されないこと
8	PCB (ポリ塩化ビフェニル)	不検出<0.0005		検出されないこと
9	トリクロロエチレン	<0.001		0.01mg以下
10	テトラクロロエチレン	<0.0005		0.01mg以下
11	ジクロロメタン	<0.002		0.02mg以下
12	四塩化炭素	<0.0002		0.002mg以下
13	1,2-ジクロロエタン	<0.0004		0.004mg以下
14	1,1-ジクロロエチレン	<0.002		0.1mg以下
15	1,2-ジクロロエチレン	<0.004		0.04mg以下
16	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005		1mg以下
17	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006		0.006mg以下
18	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002		0.002mg以下
19	チウラム	<0.0006		0.006mg以下
20	シマジン	<0.0003		0.003mg以下
21	チオベンカルブ	<0.02		0.02mg以下
22	ベンゼン	<0.001		0.01mg以下
23	セレン	<0.001		0.01mg以下
24	塩化ビニルモノマー	<0.0002		0.002mg以下
25	1,4-ジオキサン	<0.005		0.05mg以下