

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿（小山川クリーンセンター【焼却施設】）

対象期間：平成24年4月1日 ～ 平成25年3月31日

1、処理した一般廃棄物（可燃ごみ）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却量(t)	3,979.85	4,151.60	4,303.34	4,389.75	4,441.26	3,784.07	4,410.22	3,924.77	4,157.97	4,394.09	2,645.42	4,501.98	49,084.32

2、各種連続測定結果

	1号焼却炉	2号焼却炉	3号焼却炉
焼却炉内ガス温度(°C)	運転日報のとおり	運転日報のとおり	運転日報のとおり
集塵機流入ガス温度(°C)	運転日報のとおり	運転日報のとおり	運転日報のとおり
排ガス中のCO濃度(12%換算(ppm))	運転日報のとおり	運転日報のとおり	運転日報のとおり

3、ばいじん除去の実施状況

	1号焼却炉	2号焼却炉	3号焼却炉
冷却施設(ボイラー)	平成24年9月21日、22日、24日	平成24年10月26日、27日、29日、30日	平成25年1月16日～18日
排ガス処理設備(減温塔)			
排ガス処理設備(バグフィルター)			

4、排ガス中のばいじん等濃度測定結果

	1号焼却炉		2号焼却炉		3号焼却炉		
	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	
採取位置	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	
採取年月日	平成24年7月18日	平成25年1月16日	平成24年7月18日	平成25年1月16日	平成24年8月30日	平成25年2月26日	
報告年月日	平成24年8月6日	平成25年1月29日	平成24年8月6日	平成25年1月29日	平成24年9月12日	平成25年3月12日	
測定結果	ばいじん濃度(g/m ³ N)	0.002	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002
	〃 O ₂ 12%換算濃度	0.002	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002
	硫黄酸化物濃度(ml/m ³ N)	11	15	5.8	20	18	21
	硫黄酸化物量(m ³ N/h)	0.18	0.26	0.092	0.35	0.29	0.35
	窒素酸化物濃度(ml/m ³ N)	68	46	52	54	49	75
	〃 O ₂ 12%換算濃度	61	36	45	43	40	67
	塩化水素濃度(mg/m ³ N)	20未満	45	20未満	42	35	20
	〃 O ₂ 12%換算濃度	18未満	36	17未満	34	28	18

5、排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

	1号焼却炉	2号焼却炉	3号焼却炉
採取位置	煙突	煙突	煙突
採取年月日	平成24年11月20日	平成24年11月21日	平成24年11月21日
報告年月日	平成24年12月27日	平成24年12月27日	平成24年12月27日
測定結果(ng-TEQ/m ³ N)	0.0012	0.026	0.0021