

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿（小山川クリーンセンター【焼却施設】）

対象期間：令和2年 4月 1日～令和3年 3月31日

1. 処理した一般廃棄物（可燃ごみ）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却量(t)	4,405.63	4,437.98	5,129.80	4,839.48	4,663.66	4,945.71	4,108.86	4,484.58	4,846.89	4,496.97	2,603.22	4,235.55	53,198.33

2. 各種連続測定結果

	1号焼却炉	2号焼却炉	3号焼却炉
焼却炉内ガス温度（℃）	運転日報のとおり	運転日報のとおり	運転日報のとおり
集塵機流入ガス温度（℃）	運転日報のとおり	運転日報のとおり	運転日報のとおり
排ガス中のCO濃度（12%換算ppm）	運転日報のとおり	運転日報のとおり	運転日報のとおり

3. ばいじん除去の実施状況

	1号焼却炉	2号焼却炉	3号焼却炉
冷却施設（ボイラー）	令和2年10月1日～10月9日	令和2年11月13日～11月20日	令和3年1月9日～1月16日
排ガス処理設備（減温塔）	令和2年4月1日～4月4日	令和2年5月12日～5月15日	令和2年6月30日～7月3日
排ガス処理設備（ハクフィルター）	令和2年 4月1日	令和2年 5月12日	令和2年 6月30日

4. 排ガス中のばいじん等濃度測定結果

採取位置	1号焼却炉		2号焼却炉		3号焼却炉		
	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	
採取年月日	令和2年7月16日	令和3年1月13日	令和2年7月16日	令和3年1月13日	令和2年9月15日	令和3年2月5日	
報告年月日	令和2年8月4日	令和3年2月15日	令和2年8月4日	令和3年2月15日	令和2年10月8日	令和3年2月18日	
測定結果	ばいじん濃度（g/m ³ ）	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	〃（O ₂ 12%換算濃度）	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硫酸化物濃度（ppm）	11	7.0	14	13.0	13	14.0
	硫酸化物量（m ³ /h）	0.21	0.13	0.25	0.26	0.19	0.26
	窒素酸化物濃度（ppm）	77	80	65	55	38	71
	〃（O ₂ 12%換算濃度）	62	65	49	45	38	60
	塩化水素濃度（mg/m ³ ）	9	1.7未満	27	6	19	31
〃（O ₂ 12%換算濃度）	7	1.4未満	21	5	19	27	

5. 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

採取位置	1号焼却炉	2号焼却炉	3号焼却炉
	煙突	煙突	煙突
採取年月日	令和2年10月30日	令和2年10月29日	令和2年10月28日
報告年月日	令和2年12月1日	令和2年11月30日	令和2年11月30日
測定結果（ng-TEQ/m ³ N）	0.005	0.016	0.014