

令和3年度栗崎一般廃棄物最終処分場

地下水質検査結果

(単位: mg/ℓ)

採取場所	No.1 観測井戸		No.2 観測井戸		基準値 (1ℓ当り)
	採取年月日	令和3年5月25日	令和3年5月25日		
	結果の得られた日	令和3年6月3日	令和3年6月3日		
1 アルキル水銀	不検出<0.0005		不検出<0.0005		検出されないこと
2 全水銀	<0.0005		<0.0005		0.0005mg以下
3 カドミウム	<0.0003		<0.0003		0.003mg以下
4 鉛	<0.001		<0.001		0.01mg以下
5 六価クロム	<0.005		<0.005		0.05mg以下
6 砒素	0.003		<0.001		0.01mg以下
7 全シアン	不検出<0.01		不検出<0.01		検出されないこと
8 PCB (ポリ塩化ビフェニル)	不検出<0.0005		不検出<0.0005		検出されないこと
9 トリクロロエチレン	<0.001		<0.001		0.01mg以下
10 テトラクロロエチレン	<0.0005		<0.0005		0.01mg以下
11 ジクロロメタン	<0.002		<0.002		0.02mg以下
12 四塩化炭素	<0.0002		<0.0002		0.002mg以下
13 1,2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004		0.004mg以下
14 1,1-ジクロロエチレン	<0.002		<0.002		0.1mg以下
15 1,2-ジクロロエチレン	<0.004		<0.004		0.04mg以下
16 1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005		<0.0005		1mg以下
17 1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006		<0.0006		0.006mg以下
18 1,3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002		0.002mg以下
19 チウラム	<0.0006		<0.0006		0.006mg以下
20 シマジン	<0.0003		<0.0003		0.003mg以下
21 チオベンカルブ	<0.002		<0.002		0.02mg以下
22 ベンゼン	<0.001		<0.001		0.01mg以下
23 セレン	<0.001		<0.001		0.01mg以下
24 塩化ビニルモノマー	<0.0002		<0.0002		0.002mg以下
25 1,4-ジオキサン	<0.005		<0.005		0.05mg以下