平成28年度　一般廃棄物最終処分場維持管理記録簿（美里一般廃棄物最終処分場）

対象期間：平成28年　4月　1日　　～　　平成29年　3月31日

１．埋立てた一般廃棄物の種類及び数量

（単位　：ｔ）

	埋立物種類		埋　立　量	
	焼却灰		第一期第一槽	H11.9埋立終了
	不燃残渣			
	灰固化物	溶融スラグ	第一期第二槽	H14.8埋立終了
	灰固化物	溶融スラグ	第二期第一槽	H18.3埋立終了
	灰固化物	溶融スラグ	第二期第二槽	H23.3埋立終了
			埋立容量	27,000㎥
			埋立面積	3,430㎡

２．地下水２５項目水質検査の状況と措置

「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」第１条第２項第１０号

採水場所	採取日	結果の得られた日	分析結果	異常の有無
No.１観測井戸	平成28年5月26日	平成28年6月7日	別紙のとおり	無
	平成28年8月25日	平成28年9月5日	別紙のとおり	無
	平成28年11月14日	平成28年11月21日	別紙のとおり	無
	平成29年2月14日	平成29年2月22日	別紙のとおり	無
No.２観測井戸	平成28年5月26日	平成28年6月7日	別紙のとおり	無
	平成28年8月25日	平成28年9月5日	別紙のとおり	無
	平成28年11月14日	平成28年11月21日	別紙のとおり	無
	平成29年2月14日	平成29年2月22日	別紙のとおり	無
No.３観測井戸	平成28年5月26日	平成28年6月7日	別紙のとおり	無
	平成28年8月25日	平成28年9月5日	別紙のとおり	無
	平成28年11月14日	平成28年11月21日	別紙のとおり	無
	平成29年2月14日	平成29年2月22日	別紙のとおり	無
※　異常があった場合の措置内容				

※備考：上記検査のほか、電気伝導率及び水素イオン測定の常時監視、塩化物イオン濃度の2回／月の測定を実施（別紙参照）

３．ダイオキシン類の測定

「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令」第１条第１項

採水場所	採取日	結果の得られた日	分析結果（ｐｇ－TEQ/L）	基準値（ｐｇ－TEQ/L）	異常の有無
No.１観測井戸	平成28年8月23日	平成28年10月3日	0.074	1.0	無
No.３観測井戸	平成28年8月23日	平成28年10月3日	0.032	1.0	無
浸出水	平成28年8月23日	平成28年10月3日	0.016	1.0	無

３．施設の点検

「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」
第１条第２項第７号、９号、１３号

点検個所	点検日	異常の有・無	点検個所	点検日	異常の有・無
遮水工	４月　１日	無	擁壁等	４月　１日	無
	５月　２日	無		５月　２日	無
	６月　１日	無		６月　１日	無
	７月　１日	無		７月　１日	無
	８月　１日	無		８月　１日	無
	９月　１日	無		９月　１日	無
	１０月　３日	無		１０月　３日	無
	１１月　１日	無		１１月　１日	無
	１２月　１日	無		１２月　１日	無
	１月　４日	無		１月　４日	無
	２月　１日	無		２月　１日	無
	３月　１日	無		３月　１日	無
※　異常があった場合の措置内容			※　異常があった場合の措置内容		

点検個所	点検日	異常の有・無			
調整池	４月　１日	無			
	５月　２日	無			
	６月　１日	無			
	７月　１日	無			
	８月　１日	無			
	９月　１日	無			
	１０月　３日	無			
	１１月　１日	無			
	１２月　１日	無			
	１月　４日	無			
	２月　１月	無			
	３月　１日	無			
※　異常があった場合の措置内容					