

令和2年度美里一般廃棄物最終処分場

地下水質検査結果

(単位：mg/ℓ)

採取場所	No.1 観測井戸				No.2 観測井戸				No.3 観測井戸				基準値 (1ℓ当り)
	採取年月日				採取年月日				採取年月日				
	結果の得られた日				結果の得られた日				結果の得られた日				
1 アルキル水銀	不検出				不検出				不検出				検出されないこと
2 総水銀	<0.0005				<0.0005				<0.0005				0.0005mg以下
3 カドミウム	<0.0003				<0.0003				<0.0003				0.003mg以下
4 鉛	<0.001				<0.001				<0.001				0.01mg以下
5 六価クロム	<0.005				<0.005				<0.005				0.05mg以下
6 砒素	<0.001				0.001				<0.001				0.01mg以下
7 全シアン	不検出				不検出				不検出				検出されないこと
8 PCB (ポリ塩化ビフェニル)	不検出				不検出				不検出				検出されないこと
9 トリクロロエチレン	<0.001				<0.001				<0.001				0.01mg以下
10 テトラクロロエチレン	<0.0005				<0.0005				<0.0005				0.01mg以下
11 ジクロロメタン	<0.002				<0.002				<0.002				0.02mg以下
12 四塩化炭素	<0.0002				<0.0002				<0.0002				0.002mg以下
13 1,2-ジクロロエタン	<0.0004				<0.0004				<0.0004				0.004mg以下
14 1,1-ジクロロエチレン	<0.002				<0.002				<0.002				0.1mg以下
15 1,2-ジクロロエチレン	<0.004				<0.004				<0.004				0.04mg以下
16 1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005				<0.0005				<0.0005				1mg以下
17 1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006				<0.0006				<0.0006				0.006mg以下
18 1,3-ジクロロプロパン	<0.0002				<0.0002				<0.0002				0.002mg以下
19 チウラム	<0.0006				<0.0006				<0.0006				0.006mg以下
20 シマジン	<0.0003				<0.0003				<0.0003				0.003mg以下
21 チオベンカルブ	<0.002				<0.002				<0.002				0.02mg以下
22 ベンゼン	<0.001				<0.001				<0.001				0.01mg以下
23 セレン	<0.001				<0.001				<0.001				0.01mg以下
24 塩化ビニルモノマー	<0.0002				<0.0002				<0.0002				0.002mg以下
25 1,4ジオキサン	<0.005				<0.005				<0.005				0.05mg以下