

児玉郡市広域市町村圏組合における焼却灰等の放射能濃度測定結果

1. 測定施設
し尿処理施設
利根グリーンセンター（本庄市新井1029番地1）
2. 測定対象物
し尿処理施設
① 焼却灰：燃やした汚泥の燃えがら
3. 分析項目
放射性セシウム（Cs-134、Cs-137）
4. 分析方法
放射能濃度等測定方法ガイドライン（平成25年3月第2版 環境省）に準拠
5. 分析業務委託事業者
令和元年度分析業者 株式会社 食環境衛生研究所
6. 分析結果
（令和元年度）

（単位：Bq/kg）

測定施設	測定品目	測定日	セシウム	
			Cs-134	Cs-137
利根グリーン センター	焼却灰濃度測定	6 / 24	不検出	74
	焼却灰溶出測定	6 / 24	不検出	不検出
	焼却灰濃度測定	9 / 13	5.7	74
	焼却灰濃度測定	12 / 9	不検出	79
	焼却灰溶出測定	12 / 9	不検出	不検出
	焼却灰濃度測定	3 / 9	5	64