

ハロゲン化物消火設備点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日 及び措置内容
ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 等	消火薬剤貯蔵容器	設置状況の適否	目視		
		変形、損傷等の有無	目視		
	消 火 薬 剤	量の適否	目視、重量計測等による確認		
		内圧力の適否	圧力計による		
	蓄 容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食（作動封板）の有無	目視		
		開閉状況の適否	目視		
	式 容 器 弁 開 放 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	放 出 弁	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
		開閉状況の適否	目視		
	安 全 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
	加 液 面 計	変形、損傷等の有無	目視		
	加 容 器	設置状況の適否	目視		
		変形、損傷等の有無	目視		
	加 ガ ス 量	量の適否（内圧力）	圧力計による		
	用 容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視		
腐食（作動封板）の有無		目視			
開閉状況の適否		目視			
容 器 弁 開 放 装 置	変形、損傷等の有無	目視			
	腐食の有無	目視			
	機能の適否	作動確認			
式 圧 力 調 整 器	変形、損傷等の有無	目視			

			機能の適否	作動確認			
起 動 用 ガ ス 容 器 等	容 器		変形、損傷等の有無	目視			
			ガス量の適否	重量計測等による 確認			
	容 器 弁		変形、損傷等の有無	目視			
			腐食（作動封板）の有無	目視			
			開閉状況の適否	目視			
	容 器 弁 開 放 装 置		変形、損傷等の有無	目視			
			腐食の有無	目視			
			機能の適否	作動確認			
	操 作 管		変形、損傷等の有無	目視			
			腐食の有無	目視			
選 択 弁		変形、損傷等の有無	目視				
		開閉状況及び機能の適否	作動確認				
起 動 装 置	手 動 起 動 装 置		操作部周囲の障害物の有無	目視			
			標識の取付状況、損傷、汚損 等の有無及び記載事項の適否	目視			
			機能の適否	作動確認			
	自 動 起 動 装 置	火 災 感 知 装 置		変形、損傷等の有無	目視		
				感知障害の有無	目視		
				機能の適否	作動確認		
	自 動 ・ 手 動 切 替 装 置			変形、損傷等の有無	目視		
				機能の適否	作動確認		
	警 報 装 置		変形、損傷等の有無	目視			
			機能の適否	作動確認			
圧 力 ス イ ッ チ		端子のゆるみ、脱落、損傷等 の有無	目視				
		機能の適否	作動確認				
制 御 盤			変形、損傷等の有無	目視			
			操作管理上の支障の有無	目視			
	電 源 電 圧		電圧の指示状況	目視			
			電源灯の点灯状況	目視			

制 御 装 置	ス イ ッ チ 類	変形、損傷等の有無	目視		
		端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		開閉状態	目視		
		機能の適否	作動確認		
	ヒ ュ ー ズ 類	損傷、溶断等の有無	目視		
		種類、容量の適否	目視		
	継 電 器	端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		接点の焼損等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	結 線 接 続	ゆるみ、脱落等の有無	目視		
		被覆の損傷等の有無	目視		
	配 管 等	配 管	変形、損傷等の有無	目視	
腐食の有無			目視		
逆 止 弁		変形、損傷等の有無	目視		
		取付け方向の適否	目視		
		機能の適否	作動確認		
破壊板・安全装置		変形、損傷等の有無	目視		
	腐食の有無	目視			
バ ル ブ 類	変形、損傷等の有無	目視			
	開閉状況の適否	手動確認			
放 出 標 示 灯	損傷等の有無	目視			
	点灯の状況	目視			
噴 射 ヘ ッ ド	変形、損傷等の有無	目視			
	腐食の有無	目視			
移 動 式 ノ ズ ル 等	ホース、ホースリール 及びノズル	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
	ノズル開閉弁	変形、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
予 備 動 力 源	損傷の有無	目視			
	切替の適否	目視			

	容量の適否	目視		
そ の 他				